

« 27 » апреля 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представителей заказчика: _____
(Ф.И.О., должность представителя заказчика)

Подрядчик: ИП Терещенко Сергей Юрьевич
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Огнезащитные работы выполнены: ИП Терещенко С. Ю. лицензия №2/22145 от 19 ноября 2007 г.

8-918-773-04-54. телефон/факс 8-(8652)-38-42-80
(наименование организации выполнившей огнезащиту, № ее лицензии, адрес, руководитель, телефон)

1.1 Здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» расположенное по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный ул. Школьная 1

(наименование здания, сооружения, корпуса и др., а также месторасположение защищаемых конструкций)

2. Предъявлены к приемке: «Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» расположенное по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный ул. Школьная 1

(строительные конструкции, материалы, оборудование и др. подвергнутое огнезащите, их площадь)

2.1 Нанесение огнезащитного состава на деревянные конструкции «НЕГОРИН» на поверхность деревянных конструкций с целью повышения предела их огнестойкости (Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В01954), ТУ 2499-002-52470838-2011, методом пропитки -500г/м²

(наименование огнезащитного состава, покрытия материала, нормативный документ, способ нанесения огнезащитного средства, расход)

3. Показатели выполненной огнезащиты: Норма. Незащищенные поверхности деревянных конструкций кровли отсутствуют, достигнута огнезащитная эффективность – 2 ой группы. Гарантийный срок эксплуатации покрытия деревянных конструкций 2 года со дня нанесения, при правильной эксплуатации конструктивных элементов

(качество нанесенного состава, соответствие требуемой огнезащитной эффективности)

4. Работы выполнены в соответствии с договором подряда от 25 апреля 2012г.№20\12

5. Дата начала выполнения огнезащитных работ: 25 апреля 2012 года

6. Дата окончания выполнения огнезащитных работ: 26 апреля 2012 года

7. Комиссии представлена следующая документация: технические условия ТУ2499-002-52470838-2011, сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В01954

8. Замечания комиссии и сроки их устранения: Отсутствуют

(при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

9.Решение рабочей комиссии: Огнезащитные работы, предъявленные к приемке, выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, и отвечают требованиям приемки.

Предъявленные к приемке огнезащитные работы, указанные в поз. 2 настоящего акта считать принятыми « 27 » апреля 2012 года.



Представители
заказчика
М.П.

Дудя

В.В. Дудяшкова



Представитель
подрядчика
М.П.

С.Ю. Терещенко

С. Ю. Терещенко